



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.23, т. 8-499-181-03-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Сельскохозяйственная, д.23, т. 8-499-181-50-72, svao2@77.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Частному общеобразовательному учреждению "Лотос"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

Генеральному директору Щёголь Александру Оскаровичу

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору района «Бибирево» СВАО г. Москвы – начальника 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы Долганина Андрея Владимировича от «03» марта 2021 года № 39, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «29» марта 2021 г. с 11 час. 36 мин. до 12 час. 36 мин., «05» апреля 2021 г. с 11 час. 55 мин. до 12 час. 55 мин. и «06» апреля 2021 г. с 12 час. 44 мин. до 13 час. 44 мин., проведена проверка: старшим инженером 2 РОНПР Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Приступоком Денисом Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

ЧОУ «Лотос» по адресу: г. Москва, Шенкурский пр-д., д. 5

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ЧОУ «Лотос» Журило Натальей Геннадьевной; заместителем директора по безопасности Клименко Владимиром Викторовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допущено использование технического подполья для организации хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 «б» ППР в РФ	01.09.2021	
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п. 393 «л» ППР в РФ	01.09.2021	

3	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 ППР в РФ	01.09.2021
4	Допущена фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	п. 27 «Г» ППР в РФ	01.09.2021
5	Выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания и не отделены от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021

Единый телефон доверия: 8-495-637-22-22


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)


Старший инженер 2 РОНП Приступок Денис Николаевич
(должность, ФИО государственного инспектора)

М.П.



«06» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Генеральный директор ЧОУ «Лотос»
Щёголь Александр Оскарович

(должность, ФИО)



«06» апреля 2021 г.